

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4195/2020

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

stwierdza, że wyrób:	Siemens Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa
produkowany przez:	Ręczny ostrzegacz pożarowy typu FDM223, FDM223-Ex Siemens Schweiz AG Theilerstrasse 1a CH-6300 Zug, Szwajcaria
w zakładzie produkcyjnym:	Beijing Siemens Cerberus Electronics Ltd. No. 1, Feng Zhi Dong Lu, Xi Bei Wang, Haidan District Beijing 100094, Chińska Republika Ludowa
spełnia wymagania:	pkt. 10.5 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002; zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r., poz. 984)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 5716/2020 z dnia 10.07.2020 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 151935-AU01+MMF02-PB01 z dnia 13.03.2020 r., nr BMA 14018 z dnia 25.03.2014 r., nr BMA 14027 z dnia 21.03.2014 r., nr 112375-AU01+SW01-PB01 z dnia 20.12.2013 r. i nr SW-2002227 z dnia 10.11.2003 r. (wraz z uzupełnieniem z dnia 02.11.2006 r.) wykonanych w VdS Schadenverhütung GmbH oraz sprawozdanie z badań nr 594/BA/20 z dnia 04.11.2020 r. i nr 1300/BA/15 z dnia 26.06.2015 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.
3. Protokół z badań nr 2445/2015 z dnia 05.11.2019 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki pożarniczej BA CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 4195/DC/CNBOP-PIB/2020.

Okres ważności świadectwa:

od **11.12.2020 r.**

do **10.12.2025 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 11 grudnia 2020 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4195/2020

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Ręczny ostrzegacz pożarowy typu FDM223, FDM223-Ex

Odmiana:	FDM223	FDM223-Ex
Rodzaj uruchamiania:	B: uruchamiany pośrednio	
Dodatkowe wskazanie stanu alarmowania:	tak; dioda LED na polu obsługi	
Szybka:	nienastawialna	
Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem:	tak	nie
Kategoria środowiskowa:	do użytku zewnętrznego	
Ochrona zapewniana przez obudowę:	ROP jest odpowiednio chroniony przed wnikaniem wody	
Zakres temperatur pracy [°C]:	- 25 ÷ + 70	
Znamionowe napięcie zasilania [V DC]:	32	28
Prąd alarmowania [A]:	0,0002	
Sposób zamocowania:	natynkowy montaż do ściany	
Wymiary [mm]:	134,3 x 134,3 x 43,2	134,3 x 134,3 x 43,5
Materiał obudowy:	tworzywo sztuczne	
Masa [g]:	---	

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002; zm.: z 2010 r. Nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r., poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

CNBOP-PIB

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 11 grudnia 2020 r.