

# Krajowa deklaracja właściwości użytkowych

Nr 5/02/2025

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:** Siłownik liniowy KM40IID
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:** KM40IID
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowywania:** siłowniki liniowe do stosowania w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.
- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**  
esco Polska Sp. z o.o.; ul. Annapol 19A, 03-236 Warszawa  
Gröninger Antriebstechnik GmbH & Co. Alte Straße 9; 72631 Aichtal, Niemcy
- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:** nie dotyczy
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 1
- Krajowa specyfikacja techniczna:**  
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy  
7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2019/1009 wydanie 4, wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie dnia 27 maja 2025r,  
Certbud AC 158-UWB-W5192
- Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Konstrukcja mechaniczna	Klasa 1 (stopień ochrony IP33C)	ITB-KOT-2019/1009 wydanie 4; pkt 3.1
Wykonanie elektryczne	Wyłącznik przeciążeniowy (1,2A)	ITB-KOT-2019/1009 wydanie 4; pkt 3.2, dane dla jednego siłownika
Charakterystyka obciążeniowa	Siła pchająca: 400N dla wysuwu 300mm 400N dla wysuwu 500mm 0N dla wysuwu 800mm	ITB-KOT-2019/1009 wydanie 4; pkt 3.3, dane dla jednego siłownika
Czas działania	<60 sekund	ITB-KOT-2019/1009 wydanie 4; pkt 3.4
Trwałość mechaniczna	10 000 cykli	ITB-KOT-2019/1009 wydanie 4; pkt 3.5
Odporność na oddziaływanie wysokiej temperatury	Spełnione	ITB-KOT-2019/1009 wydanie 4; pkt 3.6
Odporność na wilgotne gorąco cykliczne	Wartość temperatur 25±3°C/55±2°C Przy wilgotności >95%, liczba cykli 2	ITB-KOT-2019/1009 wydanie 4; pkt 3.7
Wytrzymałość na wilgotne gorąco stałe	21 dób w temperaturze 42±2°C wilgotności 93±3%	ITB-KOT-2019/1009 wydanie 4; pkt 3.8
Wytrzymałość na oddziaływanie atmosfery korozyjnej SO <sub>2</sub>	21 dób w atmosferze SO <sub>2</sub> : 25±5ppm Temperatura 25±2°C, wilgotność 93±3%	ITB-KOT-2019/1009 wydanie 4; pkt 3.9
Odporność na udary pojedyncze	Czas trwania impulsu 25±5ms, liczba kierunku wstrząsów 6, ilość impulsów na kierunek 3	ITB-KOT-2019/1009 wydanie 4; pkt 3.10

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu producenta podpisał:

Warszawa 25/09/2025



**esco**  
SYSTEMY BUDOWLANE  
ESCO - POLSKA Sp. z o.o.  
03-236 WARSZAWA, ul. Annapol 19A  
Tel.: (22) 679 25 22, Fax (22) 679 25 23  
NIP: 952-00-15-677, REGON: 142000000