DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 12/19

(zastępuje deklarację z dnia 01.08.2019 r.)

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu : **SAOZ-PK2**

w odmianach: SAOZ-PK2, SAOZ-PK2/ŚB, SAOZ-PK2/ŚBCZ

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Bezpieczeństwo pożarowe**

3. Producent:

W2 Poland sp. z o.o.
ul. Ceramiczna 1A
86-005 Kruszyn Krajeński
tel. +48 (52) 522-32-38
www.w2.com.pl

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 1**

5a. Norma zharmonizowana: **EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006 ; EN 54-23:2010**

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY nr 1438 im. Józefa Tuliszkowskiego, aleja Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
		EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006	EN 54-23:2010
Skuteczność w warunkach pożarowych	Spełnia	4.2, 4.3, 5.2, 5.3	4.3.1 do 4.3.7
Niezawodność eksploatacyjna	Spełnia	4.4, 4.5, 4.6, 5.4	4.2.1 do 4.2.8
Trwałość niezawodności działania: odporność na działanie ciepła	Spełnia	5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9	4.4.1.1 do 4.4.1.3
Trwałość niezawodności działania: odporność na wilgoć	Spełnia	5.8, 5.9, 5.10	4.4.2.1 do 4.4.2.3
Trwałość niezawodności działania: odporność na korozję	Spełnia	5.11	4.4.4
Trwałość niezawodności działania: odporność na udar i wibracje	Spełnia	5.12, 5.13, 5.14, 5.15	4.4.3.1 do 4.4.3.4
Trwałość niezawodności działania: stabilność elektryczna	Spełnia	5.16	4.4.5
Trwałość niezawodności działania: odporność na przenikanie	Spełnia	5.17	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Kruszyn Krajeński, 19.10.2026 r.

W2 Poland sp. z o.o.
ul. Ceramiczna 1A
86-005 Kruszyn Krajeński
Tel. 52 522 32 38
NIP 5543009367
REGON 524058070

.....
DYREKTOR OPERACYJNY
Łukasz Cellari

DECLARATION OF PERFORMANCE

No 12/19

(replaces the declaration dated 01.08.2019 r.)

1. Unique identification code of the product-type: **SAOZ-PK2**

in varieties: SAOZ-PK2, SAOZ-PK2/ŚB, SAOZ-PK2/ŚBCZ

SOUNDER WITH VISUAL ALARM DEVICE

2. Intended use/es: **Fire safety**

3. Manufacturer:

W2 Poland sp. z o.o.
ul. Ceramiczna 1A
86-005 Kruszyn Krajeński
tel. +48 (52) 522-32-38
www.w2.com.pl

4. System/s of AVCP: **System 1**

5. Harmonised standard: **EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006 ; EN 54-23:2010**

Notified body/ies:
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY nr 1438 im. Józefa Tuliszkowskiego, aleja Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów

6. Declared performance/s:

Essential characteristics	Performance	Harmonized Technical Specification	
		EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006	EN 54-23:2010
Performance under fire conditions	Pass	4.2, 4.3, 5.2, 5.3	4.3.1 to 4.3.7
Operational reliability	Pass	4.4, 4.5, 4.6, 5.4	4.2.1 to 4.2.8
Durability of operational reliability: temperature resistance	Pass	5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9	4.4.1.1 to 4.4.1.3
Durability of operational reliability: humidity resistance	Pass	5.8, 5.9, 5.10	4.4.2.1 to 4.4.2.3
Durability of operational reliability: corrosion resistance	Pass	5.11	4.4.4
Durability of operational reliability: shock and vibration resistance	Pass	5.12, 5.13, 5.14, 5.15	4.4.3.1 to 4.4.3.4
Durability of operational reliability: electrical stability	Pass	5.16	4.4.5
Durability of operational reliability: resistance to ingress	Pass	5.17	NPD (No Performance Determined)

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Kruszyn Krajeński, 19.10.2026 r.

W2 Poland sp. z o.o.
ul. Ceramiczna 1A
86-005 Kruszyn Krajeński
Tel. 52 522 32 38
NIP 5543009367
REGON 524058070

.....
CHIEF OPERATING OFFICER
Łukasz Cellari