# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
# Nr 17/23

(zastępuje deklarację z dnia 13.01.2023 r.)

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **SA-P8**

**w odmianach: SA-P8/C, SA-P8/B**

**SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Bezpieczeństwo pożarowe**

3. Producent:

**W2 Poland sp. z o.o.**
ul. Ceramiczna 1A
86-005 Kruszyn Krajeński
tel. +48 (52) 522-32-38
www.w2.com.pl

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 1**

5. Norma zharmonizowana: **EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006**

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY nr 1438 im. Józefa Tuliszkowskiego, aleja Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006 |
|---|---|---|
| Skuteczność w warunkach pożarowych | Spełnia | 4.2, 4.3, 5.2, 5.3 |
| Niezawodność eksploatacyjna | Spełnia | 4.4, 4.5, 4.6, 5.4 |
| Trwałość niezawodności działania: odporność na działanie ciepła | Spełnia | 5.5, 5.7, 5.8, 5.9 |
| Trwałość niezawodności działania: odporność na wilgoć | Spełnia | 5.8, 5.9 |
| Trwałość niezawodności działania: odporność na korozję | Spełnia | 5.11 |
| Trwałość niezawodności działania: odporność na udar i wibracje | Spełnia | 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 |
| Trwałość niezawodności działania: stabilność elektryczna | Spełnia | 5.16 |
| Trwałość niezawodności działania: odporność na przenikanie | Spełnia | 5.17 |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

---

W imieniu producenta podpisał:

**Kruszyn Krajeński, 19.10.2026 r.**

W2 Poland sp. z o.o.
ul. Ceramiczna 1A
86-005 Kruszyn Krajeński
Tel. 52 522 32 38
NIP 5543009367
REGON 524058070

.....
**DYREKTOR OPERACYJNY**
**Łukasz Cellari**

# DECLARATION OF PERFORMANCE

## No 17/23

(replaces the declaration dated 13.01.2023 r.)

1. Unique identification code of the product-type: **SA-P8**

**in variaties: SA-P8/C, SA-P8/B**

**SOUNDER**

2. Intended use/es: **Fire safety**

3. Manufacturer:

**W2 Poland sp. z o.o.**
ul. Ceramiczna 1A
86-005 Kruszyn Krajeński
tel. +48 (52) 522-32-38
www.w2.com.pl

4. System/s of AVCP: **System 1**

5. Harmonised standard: **EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006**

Notified body/ies:
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY nr 1438 im. Józefa Tuliszkowskiego, aleja Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów

6. Declared performance/s:

| Essential characteristics | Performance | Harmonised Technical Specification EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006 |
|---|---|---|
| Performance under fire conditions | Pass | 4.2, 4.3, 5.2, 5.3 |
| Operational reliability | Pass | 4.4, 4.5, 4.6, 5.4 |
| Durability of operational reliability: temperature resistance | Pass | 5.5, 5.7, 5.8, 5.9 |
| Durability of operational reliability: humidity resistance | Pass | 5.8, 5.9 |
| Durability of operational reliability: corrosion resistance | Pass | 5.11 |
| Durability of operational reliability: shock and vibration resistance | Pass | 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 |
| Durability of operational reliability: electrical stability | Pass | 5.16 |
| Durability of operational reliability: resistance to ingress | Pass | 5.17 |

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

**Kruszyn Krajeński, 19.10.2026 r.**

W2 Poland sp. z o.o.
ul. Ceramiczna 1A
86-005 Kruszyn Krajeński
Tel. 52 522 32 38
NIP 5543009367
REGON 524058070

.....
**CHIEF OPERATING OFFICER**
**Łukasz Cellari**